

<b>SAS SOTRAP</b>	<b>RAPPORTS D'ESSAIS ACOUSTIQUES SUR FENETRE ET PORTE FENETRE</b>	<b>MARS 2006</b>
-------------------	---	------------------

	Type de vitrage	N° d'essais	$R_{A, tr}$ dB
	4 - 16 - 4	29 / 1	30
	10 - 10 - 4	29 / 3	34
	10 - 14 - 6	29 / 5	36
	44 . 2 Silence - 12 - 10	29 / 7	39

	Type de vitrage	Type de panneau de soubassement	N° d'essais	$R_{A, tr}$ dB
	4 - 16 - 4	4 - 16 - 4	29 / 9	30
	10 - 10 - 4	10 - 10 - 4	29 / 11	34
	10 - 14 - 6	10 - 14 - 6	29 / 13	36
	44 . 2 Silence - 12 - 10	44 . 2 Silence - 12 - 10	29 / 15	38