


SAS SOTRAP	RAPPORTS D'ESSAIS ACOUSTIQUES SUR VOLET ROULANT VRIM AVEC LINTEAU	DEC 2007
-------------------	--	-----------------

Coffre de volet roulant de : largeur 1400 mm (tableau).
 hauteur 1450 mm pour le type F (Fenêtre).
 hauteur 2180 mm pour le type PF (Porte Fenêtre).

	Type d'isolant phonique du coffre VRIM	TABLIER	TYPE	N° d'essais	D _{n,e,w} + C _{tr} dB
	Polystyrène	Remonté	F	116/5	48
		Descendu	F et PF	116/5	47
	Feutre textile TECHNOFIB ou S800	Remonté	F	116/1	49
		Descendu	F et PF	116/1	48